

No.	質問等の内容	質問等に関する回答	備 考
1	仕様書 6. 一般事項 に関して 現地事前作業は平日日中帯に実施可能でしょうか。	可能です。	
2	仕様書 6. 一般事項 に関して 切替は土日祝日日中帯に実施可能でしょうか。	可能です。	
3	仕様書 8. 塩釜庁舎電話設備改修工事 に関して 壁掛け多機能電話機増設分（5 台）の新規配線も作業範囲に含みますでしょうか。	本工事では多機能電話機を壁掛け多機能電話機へ更新するものですので、電話線は既設のものを流用してください。	
4	仕様書 8. 塩釜庁舎電話設備改修工事 に関して 既設 PBX の設置方法は何でしょうか（ラック搭載、据置、耐震固定等）	床固定にて設置しております。	
5	仕様書 8. 塩釜庁舎電話設備改修工事 に関して 更新後も同じ設置方法でしょうか。	原則として同じ設置方法としてください。	
6	仕様書 8. 塩釜庁舎電話設備改修工事 に関して 壁掛け多機能電話機取付箇所および PBX 設置場所のアスベスト調査は実施していますでしょうか。	壁掛けにする箇所は木製壁及びアスベスト調査済の箇所となります。	
7	仕様書 8. 塩釜庁舎電話設備改修工事 に関して 上記アスベスト調査を実施していない場合、見積内に調査費用を含めますでしょうか	上記の通りですので、含めなくて大丈夫です。	

※質問内容に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せ又は当該質問を掲載しておりません。